

**Баланс электрической энергии по сетям ВН, СНП, СНП1 и НН по электрическим сетям
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" на 2019 год**

млн. кВт·час

п.п.	Показатели	Базовый период						Период регулирования					
		Всего	ВН	СНП	СНП1	НН		Всего	ВН	СНП	СНП1	НН	
		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
1	2												
1.	Поступление электрической энергии в сеть, всего	38,718	38,718	0,000	0,000	0,000		30,900	30,900	0,000	0,000	0,000	
1.1.	из смежной сети, всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	в том числе из сети	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ВН	0,130	0,130	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	СНП	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	СНП1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,480	0,000	
1.2.	от электростанций ПЭС (ЭСО)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.	потребление эл. энергии от других организаций	38,718	38,718	0,000	0,000	0,000		30,900	30,900	0,000	0,000	0,000	
2.	Потери электроэнергии в сети	1,146	1,146	0,000	0,000	0,000		0,677	0,677	0,000	0,000	0,000	
	то же в % (п. 1./п. 1.3)	2,959	2,959	0,000	0,000	0,000		2,191	2,191	0,000	0,000	0,000	
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	8,460	8,460	0,000	0,000	0,000		6,940	6,940	0,000	0,000	0,000	
4.	Полезный отпуск из сети	29,112	5,782	0,000	23,330	0,000		23,283	9,611	0,000	13,672	0,000	
4.1	в том числе собственным потребителям ЭС(С), из них	23,330	0,000	0,000	23,330	0,000		13,672	0,000	0,000	13,672	0,000	
	потребителям присоединенным к центру питания	23,330	0,000	0,000	23,330	0,000		13,672	0,000	0,000	13,672	0,000	
	на генераторном напряжении	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.2.	потребителям оптового рынка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.3.	Сальдо переток в другие организации	5,782	5,782	0,000	0,000	0,000		9,611	9,611	0,000	0,000	0,000	

Финансовый директор _____ И.В. Астапенко

Исп: Е.И. Кочура
8(863)3334524