



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Службы ЭЭС
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
А.Н. Чинёнов
"20" декабря 2018 г.

ВЕДОМОСТЬ контрольного замера 19.12.2018 г. на ГС110кВ Р41 ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"

Паспорт замера	№	Мощность, Мвар	Напряжение, кВ	Мощность, МВт	Напряж., А	Напряз. по отходящим КЛ-6 кВ. напоминание КЛ												Наличие АРН из/чест	№ положения с отставлением с нейтрали		
						T-1			T-2			T-1			T-2						
						T-1	T-2	T-1	T-2	T-1	T-2	T-1	T-2	T-1	T-2	T-1	T-2				
CB-110	0	110	6	110	6	110	6	110	6	110	6	110	6	110	6	110	6	110	6		
A	Мвар	Мвар																			
0	108		117 6,1 117 6,1	2	1,20	200	120	10	20	10	0	0	5	52	10	5	2	45	0		
1	99		117 6,1 117 6,1	1,7	1,10	170	110	10	20	10	0	0	5	50	10	5	2	45	0		
2	91		118 6,1 118 6,1	1,6	1,10	160	110	10	20	10	0	0	5	48	10	5	2	42	0		
3	87		118 6,1 118 6,1	1,8	1,10	180	110	10	20	10	0	0	5	50	10	5	2	45	0		
4	96		118 6,1 118 6,1	1,6	1,10	160	110	10	24	8	0	0	3	50	6	4	4	39	0		
5	101		118 6,1 118 6,1	1,6	1,10	160	110	10	20	10	0	0	5	50	10	5	2	45	0		
6	112		117 6,1 117 6,1	1,7	1,10	170	110	10	20	10	0	0	5	52	10	5	2	47	0		
7	125		117 6,1 117 6,1	2,1	1,20	210	120	10	20	10	0	0	5	58	10	5	2	52	0		
8	124		117 6,1 117 6,1	2,3	1,50	230	150	10	20	10	0	0	5	62	10	5	2	56	0		
9	136		117 6,1 117 6,1	2,8	1,50	280	150	10	20	10	0	0	5	62	15	5	2	75	0		
10	150		117 6,1 117 6,1	2,8	1,50	280	150	10	24	10	0	0	5	85	8	4	4	73	0		
11	152		117 6,1 117 6,1	2,8	1,60	280	160	10	20	10	0	0	5	84	15	5	2	92	0		
12	155		117 6,1 117 6,1	2,8	1,50	280	150	10	20	10	0	0	5	80	15	5	2	70	0		
13	157		117 6,1 117 6,1	2,8	1,50	280	150	10	20	10	0	0	5	75	15	5	2	60	0		
14	150		117 6,1 117 6,1	2,8	1,50	280	150	5	30	10	0	0	5	85	15	5	2	65	0		
15	144		117 6,1 117 6,1	3,2	1,50	320	150	5	30	10	0	0	5	85	15	5	2	75	0		
16	152		117 6,1 117 6,1	3,2	1,50	320	150	5	30	10	0	0	5	90	15	5	2	75	0		
17	150		117 6,1 117 6,1	3	1,60	300	160	5	30	10	0	0	5	100	15	5	2	78	0		
18	162		117 6,1 117 6,1	2,8	1,60	280	160	11	21	10	0	0	3	101	11	5	4	73	0		
19	158		117 6,1 117 6,1	2,8	1,50	280	150	10	30	10	0	0	5	75	20	5	3	78	0		
20	170		117 6,1 117 6,1	2,7	1,80	270	180	10	20	10	0	0	5	72	12	5	2	63	0		
21	168		117 6,1 117 6,1	2,9	1,50	290	150	10	20	10	0	0	5	75	12	5	2	60	0		
22	147		117 6,1 117 6,1	2,4	1,40	240	140	10	20	10	0	0	5	3	70	10	5	2	60	0	
23	132		117 6,1 117 6,1	2,2	1,30	220	130	10	20	10	0	0	5	3	60	10	5	2	58	0	
24	120		117 6,1 117 6,1	2	1,20	200	120	10	20	10	0	0	5	32	10	5	2	48	0		
														15	12	0	5	55	12		
														0	21	11	6	0	5		

Показания приборов снимал  Письмиченко С.В.